

# SHT25D EX

## 負荷運転に関する注意事項

負荷運転により、機能確認を実施する場合には、安全確保及び損傷防止の観点から、定期点検を実施することを推奨します。

1. 点検整備を長期間実施していないと、冷却水(水冷機関の場合)及び潤滑油の劣化、発電装置内部塵埃堆積、材質劣化等が進行しています。この状態で負荷運転を行うと、致命的な損傷の発生が懸念される場合が有ります。従って、負荷運転前には、周辺機器を含め、負荷運転が可能な状態である事を確認することを推奨致します。
2. 負荷運転中の漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等が無く運転が正常であることを確認し、健全性を確保することを推奨致します。

詳細に関しては下記にご相談下さい。

お問い合わせ先

澤藤電機株式会社 部品・サービス部

電話番号 0276-56-7325

ファクシミリ 0276-56-6075